



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz, dnia 7 stycznia 2022r.

NHK.9020.31.2022.MA

**Pan
Piotr Ryba
Burmistrz
Krynicy - Zdroju**

Dotyczy: okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Wodociągu Publicznego Krynica

Szanowny Panie Burmistrzu,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie:

- 20 wyników badań wody do spożycia przez ludzi wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37, w tym 18 w zakresie parametrów grupy A i 2 w zakresie parametrów grupy B oraz
- 12 wyników z badań jakości wody wykonanych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy A i 2 w zakresie parametrów grupy B

ocenił wodę dostarczaną z Wodociągu Publicznego Krynica przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37 w roku 2021, **jako spełniającą wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.**

W ramach przedmiotowej oceny uwzględniono informacje oraz dane zgromadzone w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody, w szczególności:

- dokonano weryfikacji sprawozdań z badań wody wykonanych w roku 2021 w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdrój, ul. Kraszewskiego

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 443 54 64 18 442 13 54
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 443 57 3 fax: (+48) 18 443 57 32
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

37 oraz wyników własnych, w wyniku których nie stwierdził przekroczeń parametrów wpływających na zdrowie konsumentów,

- oceniono zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem, jak również terminowość przesyłania danych do tutejszego Inspektora, w zakresie której nie stwierdzono uchybień,

- zweryfikowane dane włączono do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu o badania własne i dokonano ich analizy.

W wyniku analizy przedmiotowych danych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu nie stwierdził zagrożeń zdrowotnych dla konsumentów, generowanych przez wodę dostarczaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

Z up. mgr inż. Beata Ślaska
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1) adresat Urząd Miejski w Krynicy-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7, ePUAP – /1210073/Skrytka
2) aa

Do wiadomości:

1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy – Zdroju e – mail: zwik@zwik-krynica.pl

Wyk.: M. Antkiewicz, tel: 18 443-54-64 /wew. 23/