



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz, dnia 24 stycznia 2024r.

NHK.9011.31.2024

**Pan  
Piotr Ryba  
Burmistrz  
Krynicy - Zdroju**

*Dotyczy: okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Wodociągu Publicznego Muszynka*

*Szanowny Panie Burmistrzu,*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, mając na uwadze art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338, z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie:

- 3 wyników badań wody do spożycia przez ludzi wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, w tym 2 w zakresie parametrów grupy A i 1 w zakresie parametrów grupy B, oraz
- 2 wyników z badań jakości wody wykonanych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy A

ocenił wodę dostarczaną z Wodociągu Publicznego Muszynka przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 w roku 2023, **jako spełniającą wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia na dzień 31 grudnia 2023 r.**

W ramach przedmiotowej oceny uwzględniono informacje oraz dane zgromadzone w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody, w szczególności:

- dokonano weryfikacji sprawozdań z badań wody wykonanych w roku 2023 w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 oraz wyników własnych, w wyniku których nie stwierdził przekroczeń parametrów wpływających na zdrowie konsumentów,

- oceniono zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem, jak również terminowość przesyłania danych do tutejszego Inspektora, w zakresie której nie stwierdzono uchybień,
- zweryfikowane dane włączono do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu o badania własne i dokonano ich analizy.

W wyniku analizy przedmiotowych danych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu nie stwierdził zagrożeń zdrowotnych dla konsumentów, generowanych przez wodę dostarczaną z Wodociągu Publicznego Muszynka przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37.

*Z poważaniem*

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

Z up. mgr inż. Gabriela Górowska  
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego w Nowym Sączu

**Dokument podpisany elektronicznie**

Otrzymują:

- 1) Adresat: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, ePUAP – /1210073/Skrytka
- 2) aa

Do wiadomości:

- 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, e-mail: [zwik@zwik-krynica.pl](mailto:zwik@zwik-krynica.pl)

Wyk.: M. Kopczyńska, tel: 18 443-54-64 /wew. 23/